



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-05/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.03.2018
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	28.04.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SAN.TİC.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000104-TSE-05/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ASTOR MARKA
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-200 / 12.04.2012
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ  
LC YÜK AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ HÜCRESİ  
LF YÜK AYIRICILI VE SİGORTALI TRAFİKO KORUMA HÜCRESİ  
VTC GAZ AYIRICILI GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ  
CBC GAZ AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ HÜCRESİ  
CBC-C2 ÇİFT GAZ AYIRICILI KESİCİLİ BARA BAĞLAMA(KUPLAJ) HÜCRESİ  
CBC-OTOP GERİLİM TRAFİKO KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ OTOPRODÜKTÖR HÜCRESİ  
KB KABLO GİRİŞ BAĞLANTI HÜCRESİ  
LCV YÜK AYIRICILI AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ  
LCB YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRESİ  
LC-G AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ

*e-ımalı/e-signed*

28.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 000104-TSE-05/02nolu belge devamı ) : ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 12.04.2012

KUTUP SAYISI : 3  
ANMA GERİLİMİ : 36 KV/3FAZ  
ANMA FREKANSI: 50 HZ  
ANMA AKIMI : 630 A  
ANMA KISA SÜRELİ DAYANMA AKIMI VE SÜRESİ: 16 KA / 40 KA - 1SN  
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK: AFL - 16/40 KA/1 SN

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ  
MCL40-0201 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ  
MCL40-0202 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ  
MCL40-3204 KUBLAJ HÜCRESİ  
MCL40-1704 BARA YÜKSELTME HÜCRESİ  
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 40.5 kV / 3 FAZ  
ANMA AKIMI: 1250 A(MCL40-0202), 2500 A(MCL40-0201,MCL40-3204,MCL40-1704)  
KUTUP SAYISI: 3  
PANO SINIFI: LSC2B/PM  
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK: A-FLR- 31.5 kA/78,75 kA 1sn  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 31.5 kA / 1sn TEPE AKIMI : 78,75 kA

*e-imzalı/e-signed*

28.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

